

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС ДК.АЯ56.В38804

Срок действия с 20.07.2009 по 19.07.2010

38931049

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.10АЯ56.  
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА".  
153000, г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 26, тел. (4932) 41-24-56 (4932) 41-06-38, факс  
(4932) 41-24-56.

**ПРОДУКЦИЯ** Установки вакуумные для дозирования газа серии  
Vaccurem: типы VGB, VGA, VGS с комплектующими и запасными  
частями согласно приложения №2272107.

Документация изготовителя.

Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

36 1841

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ  
12.2.007.0-75, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007

КОД ТН ВЭД России:

8479 89 970 9

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Концерн "GRUNDFOS A/S".


Адрес: Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerrigbro, Дания.

Завод фирмы-изготовителя: "ALLDOS Eichler GmbH", Reetzstrasse 85 D-76327 Pfinztal (Sollingen),  
Германия

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Концерн "GRUNDFOS A/S". Адрес: Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850  
Bjerrigbro, Дания. Телефон (495) 737-91-01, факс (495) 737-91-09, e-mail:  
transportgmr@grundfos.com.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 73/014-09 от 01.07.2009 г. ЗАО "СПЕКТР-К"  
(Испытательный центр), рег. № РОСС RU.0001.21ММ02 от 30.08.2007 г., 156019, г. Кострома, ул.  
П.Щербины, д. 9;  
Сертификат на систему менеджмента качества по ISO 9001:2000 № 12 100 20625 TMS от 09.11.2006  
г. выдан TUV SUD Management Service GmbH до 07.11.2009 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: на изделии, на  
таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

М.П.

*Л.В. Тарасова*  
подпись

*В.А. Замятина*  
подпись

Тарасова Л.В.

инициалы, фамилия

Замятина В.А.

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2272107

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ДК.АЯ56.В38804

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		
36 1841 ----- 8479 89 970 9	Комплектующие и запасные части: - инжектор - автоматический переключатель - дозирующая форсунка - фильтр жидкого хлора - расширительный сосуд с разрывной мембраной - испаритель (теплообменник) - запорный клапан - предохранительный клапан - сборный трубопровод - клапан понижения давления - устройство продувки азотом - вакуумный регулятор - дозирующий узел - датчик потока - датчик хлора - регулятор дозирования - устройство сигнализации - емкость для хлора - бустерный насос - контрольная панель	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Концерн "GRUNDFOS A/S" Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerrigbro, Дания	



М.П.

Руководитель органа

Эксперт

*(Handwritten signature)*  
-----  
подпись

*(Handwritten signature)*  
-----  
подпись

Тарасова Л.В.

инициалы, фамилия

Замятина В.А.

инициалы, фамилия